



Токов кръг	No	1	2	3	4	5	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	—	—	—	—	—	2
Конт. излаз	бр.	1	1	1	1	1	5
Инст. мощност	kW	5	5	2	2	2	16
Фаза		L1,L2,L3	L1,L2,L3	L2	L1	L1	Ke=0.8
Консуматор		ТРИФАЗЕН КОНТАКТ	ТРИФАЗЕН КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	Pr=12.80kW Ip=19.36A

### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на MOELLER.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ					
ОБЕКТ:	"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО В ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "ЛЕСОПАРКА" В ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НОМЕРА 308011 И 626 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЛЯСКОВЕЦ"					
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО	ФАЗА:	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА КОНТАКТНО ТАБЛО - МАЛКО		МАЩАБ:	1:1000
СЪГЛАСУВАНЕ:	ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ			ФОРМАТ:	A4
	ПРОЕКТАНТ	инж. П. Байчев			ЧЕРТЕЖ:	3
					ДАТА:	октомври 2012г.