



- Подвижна жалузийна решетка
- Противопожарна клапа

- Противопожарна клапа

«Еврос Инвест Консульт» ООД  
гр. Готина Оряховица

«Енергийна реконструкция и модернизация  
на Читалище „Напредък 1870“ - гр. Лясковец”  
УПИИ/1, кв.80, гр. Лясковец




Възложител: Община Пясковец  
Д-р Ивемина Петрова - км  
Вентилация - аксиометрия

фаза	Т П	М 1:50	чертеж	12
част	ОВИ	дата	2013 г.	12

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ПРОЕКТАНТИНЖ. АЛЕКСАНДРОВ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Регистрационный № 05806

ИЖ. РЕГИСТАР  
ЗДРАВОВ АЛЕКСАНДРОВ

А-ра	арх. Карастоянов	
Констр., ПБ, ПБЗ	инж. Панайотова	
Електро	инж. Даракчиев	

1. На нагнетателните въздуховоди се полага изолация от микропореста гума 9 мм с алуминиево фолио
2. При пробиване на носещи елементи да се направи консултация с конструктор

Шумозаглушители 800x800 с L=1000mm