



МАШИНЫ И СЪОРАЖЕНИЯ

1. КОТЕЛ ЧУВЪНЕН С КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА 390kW; Nер= 1,5 kW
 2. БОЙЛЕР ЗА БГВ V=1000dm³ С ЕДНА СЕДЛЕНТИНА И Nер=2x7,5kW
 3. МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД V=500dm³
 4. ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ Ф219, L=1500mm
 5. ВОДОСЪБИРАТЕЛ Ф219, L=1500mm;
 6. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 4,0 m³/h; 9,6m; Nер=585W; 3/400V;
 7. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 5,0 m³/h; 10,6m; Nер=905W; 3/400V;
 8. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 3,5 m³/h; 9,2m; Nер=585W; 3/400V;
 9. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 3,0 m³/h; 5,0m; Nер=195W; 1/230V;
 10. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 6,0 m³/h; 10,0m; Nер= 905W; 3/400V;
 11. ДИМОХОД Ф250 С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
 12. КОМИН Ф250 ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ;
- H=21m
13. ТРИПЪЛЕН ВЕНТИЛ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА
 14. КЛИМАТИЧНА КАМЕРА С РЕКУЛТЕРАТОР 12000dm³/ч; Qот.=125 kW;
- Nер= 2x5,5 kW

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|------------|
| УЛПИИ, кв 80, гр. Люсковец | | "Енергийна реконструкция и модернизация на Чигалище "Напредък 1870" - гр. Люсковец". | |
| Възложител: Община Люсковец | | | |
| чертеж | | Второ подземен етаж кола 5-15 | |
| фазат | Т П | М 1:50 | чертеж |
| част | ОВИ | дата | 18.03.13г. |
| | | исч. черт | 1 |
| | | | 12 |

СЫТОВАНО:
ЛПЗ
рег. № 62/2019
инж. П. Карацранов

[illegible][illegible]

| | |
|------------------|------------------|
| А-ра | арх. Карагютюнов |
| Констр., ПБ, ПБЗ | инж. Панайотова |
| Электро | инж. Даракчиев |